

关于瓦窑坡旧城改造项目东西山墙增设商业电梯的说明

陕西祥和元房地产有限公司:

2015年05月我院出具的建变05，于东西山墙商业增设电梯变更图，现经我院按现行规范复核图纸，要求新增电梯应满足如下要求：

1. 东山墙电梯由二部改为一部，且靠E轴设置。
2. 东山墙电梯需按消防电梯设置，电梯外围护墙、顶棚需满足耐火极限2小时要求。
3. 西山墙电梯可设观光梯。
4. 东西山墙电梯由甲方另行委托设计，且不得破坏原商业主体结构。

西安长安大学工程设计研究院有限公司
2023.6.7

